



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: 39.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35 А, телефон: 52-93-37, E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,  
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74/1**

Вручается: государственному бюджетному учреждению Калининградской области  
профессиональная образовательная организация «Технологический колледж».  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение: решения о проведении выездной плановой проверки начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области Смирнова Виталия Николаевича от 20.10.2021 г. № 74 (учётный № проверки 30210061000201250497).

в период с «16» ноября 2021 г. по «25» ноября 2021 года

Ситниковой Ульяной Сергеевной - начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору;

Горбачом Даниилом Алексеевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов(лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка учебного корпуса государственного бюджетного  
учреждения Калининградской области профессиональная образовательная организация  
«Технологический колледж» по адресу: город Советск, улица Герцена, дом 5.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: директор ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» - Пуйдокене  
Любовь Николаевна и инженер по обслуживанию зданий – Шапырин Владимир Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5                    |
| 1.    | Руководитель организации, не прошел обучение мерам пожарной безопасности в виде пожарно-технического минимума.   | п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.<br>п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.   | 30.06.2022 г.   |                      |
| 2.    | Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости.               | Ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";<br>п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам. | 30.06.2022 г.   |                      |
| 3.    | Отсутствует закреплённая стальная стремянка для выхода с лестничной клетки на чердак через люк.                  | Ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";<br>п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам. | 30.06.2022 г.   |                      |
| 4.    | Пожарные шкафы выполнены из горючего материала (деревянные).   | Ст. 107 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - пожарные шкафы и multifunctional интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.   | 30.06.2022 г.   |                      |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебно обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил(а):

директор ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» - Пуйдокене Любовь Николаевна   
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 2021 г.

Ситникова Ульяна Сергеевна – начальник отделения ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области

«25» 11 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



Горбач Даниил Алексеевич – старший инспектор ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области

«25» 11 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий