



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35 А, телефон: 52-93-37, E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 75/1**

Вручается: государственному бюджетному учреждению Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Технологический колледж».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение: решения о проведении выездной плановой проверки начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области Смирнова Виталия Николаевича от 20.10.2021 г. № 75 (учётный № проверки 39210061000201250861).

в период с «16» ноября 2021 г. по «25» ноября 2021 года

Ситниковой Ульяной Сергеевной - начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору;

Горбачом Даниилом Алексеевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов(лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка учебного корпуса государственного бюджетного
учреждения Калининградской области профессиональная образовательная организация
«Технологический колледж» по адресу: город Советск, улица Больничная, дом 10.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: директор ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» - Пуйдокене Любовь Николаевна и инженер по обслуживанию зданий – Шапырин Владимир Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется через дверь с неизвестным пределом огнестойкости.	Ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 – выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.	30.06.2022 г.	
2.	Перед выходом с лестничной клетки на чердак не предусмотрена площадка.	Ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 – выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.	30.06.2022 г.	
3.	Пожарные шкафы выполнены из горючего материала (деревянные).	Ст. 107 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.	30.06.2022 г.	
4.	Эвакуационный путь с 3 этажа здания включает участки ведущие по лестницам 2-го типа (внутренние открытые лестницы), соединяющей более двух этажей.	Ст. 89 ч. 14 п. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а	30.06.2022 г.	

		также участки, ведущие: 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей.		
5.	Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. - б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	30.06.2022 г.	
6.	Помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа (EI 45) и перекрытиями 3-го типа (REI 45).	Ст. 88 ч. 1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищевые блоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	30.06.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил(а):

директор ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» - Пуйдокене Любовь Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


«25» 11 2021 г.

Ситникова Ульяна Сергеевна – начальник отделения ОНД и ПР по Краснознаменскому Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области

«25» 11 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

Горбач Даниил Алексеевич – старший инспектор ОНД и ПР по Краснознаменскому Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области

«25» 11 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.