



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35 А, телефон: 52-93-37, E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 77/1**

Вручается: государственному бюджетному учреждению Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж».
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение: решения о проведении выездной плановой проверки начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области Смирнова Виталия Николаевича от 20.10.2021 г. № 77 (учётный № проверки 39210061000201250953).

в период с «16» ноября 2021 г. по «25» ноября 2021 года

Ситниковой Ульяной Сергеевной - начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору;

Горбачом Даниилом Алексеевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка учебного корпуса государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж» по адресу: город Советск, улица Пушкина, дом 24.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: директор ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» - Пуйдокене Любовь Николаевна и инженер по обслуживанию зданий – Шапьерин Владимир Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется через дверь с неизвестным пределом огнестойкости.	Ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 – выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.	30.06.2022 г.	
2.	Перед выходом с лестничной клетки на чердак не предусмотрена площадка.	Ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 – выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.	30.06.2022 г.	
3.	Эвакуационный путь с 3 этажа здания включает участок ведущий по лестнице 2-го типа (внутренняя открытая лестница), соединяющая более двух этажей.	Ст. 89 ч. 14 п. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей.	30.06.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил(а):

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«25» 11 2021 г.

Ситникова Ульяна Сергеевна – начальник отделения ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области

«25» 11 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводящего (их) проверку)

Горбач Даниил Алексеевич – старший инспектор ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области

«25» 11 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводящего (их) проверку)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.